



Dr. med. Roman Fenkl
Facharzt für Chirurgie
Plastische und Ästhetische Chirurgie
Moselstraße 1

64347 Griesheim

Chemische und mikrobiologische
Untersuchungen

- Phys.-chemische Untersuchungen
- Hyg.-mikrobiolog. Untersuchungen
- Funktionsprüfungen
- Gutachten

EINGANG

02. DEZ. 2021

Steinstraße 10
35457 Lollar

Prüfbericht: G21-283.TW vom 01.12.2021

Seite 1/2

Probenahme: Probenahme nicht in Verantwortung des IHU.
Proben wurde untersucht wie erhalten.

Probenart: Trinkwasser

Probenahmedatum: 04.10.2021

Eingangsdatum: 05.10.2021

Mikrobiologische Untersuchung auf *Legionella species*

Untersuchungsmethode: ISO 11731:2017-05
(Direktes Ausplattieren ohne Behandlung und
Membranfiltration mit Säurebehandlung)

Untersuchungszeitraum: 05.10.2021 – 15.10.2021

IHU-Nr.	Entnahmestelle	Ergebnis [KBE/100ml]	
		Direktansatz	Membran- filtration
21-1011.SP	Steri	n.n.	n.n.
21-1012.SP	OP-Händedesinfektion	n.n.	n.n.
21-1013.SP	OP-Einleitungsraum	n.n.	n.n.
21-1014.SP	Behandlung 2 Praxis	n.n.	n.n.

KBE: Koloniebildende Einheiten n.n.: nicht nachgewiesen

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben
Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzulässig.

Mikrobiologische Untersuchung

Probenahmestelle: Steri
Untersuchungsnummer: IHU21-1011.SP
Untersuchungszeitraum: 05.10.2021 – 07.10.2021

Parameter	Einheit	Ergebnis	Prüfmethode
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	TrinkwV §15, Abs. (1c)

KBE: Koloniebildende Einheiten WB: Waschbecken KW: Kaltwasser

Probenahmestelle: OP-Händedesinfektion
Untersuchungsnummer: IHU21-1012.SP
Untersuchungszeitraum: 05.10.2021 – 07.10.2021

Parameter	Einheit	Ergebnis	Prüfmethode
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	TrinkwV §15, Abs. (1c)

KBE: Koloniebildende Einheiten WB: Waschbecken KW: Kaltwasser

Probenahmestelle: OP-Einleitungsraum
Untersuchungsnummer: IHU21-1013.SP
Untersuchungszeitraum: 05.10.2021 – 07.10.2021



Parameter	Einheit	Ergebnis	Prüfmethode
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	TrinkwV §15, Abs. (1c)

KBE: Koloniebildende Einheiten WB: Waschbecken KW: Kaltwasser

Probenahmestelle: Behandlung 2 Praxis
Untersuchungsnummer: IHU21-1014.SP
Untersuchungszeitraum: 05.10.2021 – 07.10.2021

Parameter	Einheit	Ergebnis	Prüfmethode
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	TrinkwV §15, Abs. (1c)

KBE: Koloniebildende Einheiten WB: Waschbecken KW: Kaltwasser

Dr. J. Prucha
(Institutsleiter)
Dr. K. Schöpke
(Technischer Leiter)